

1. Увод.

Понастоящем системите за пречистване на водата по метода на обратната осмоза са най-добрият начин на получаване на чиста питейна вода, като имаме предвид инвестицията при закупуване и разходи за поддръжка. Разбира се съществуват и други методи при които се получава същият или по-добър резултат, но прилагането им в домашни условия не е обосновано поради високата цена и големите размери на уредите.

Системите за обратна осмоза отстраняват почти всички замърсявания намиращи се във водопроводна или сондажна вода.

„Сърцето” на всяка система за обратна осмоза е осмотичната мембрана. Тя отделя замърсяванията от чистата вода.

2.Замърсявания премахвани със системата за обратна осмоза.

В долната таблица е поместена информация за замърсявания отстранявани от системата за обратна осмоза. Цифрите означават процент премахвани замърсявания.

Бактерии, вируси, цисти и други микроорганизми	99,99%
Алуминий, цинк, манган, мед, полифосфати, ортофосфати, тиосульфати, сулфати, желязо	96-98%
Амониак, силициев диоксид	80-90%
Нитрати, бромиди	90-95%
Бор	50-70%
Борат	30-50%
Хлориди, флуориди, силикати	92-95%
Хромати, цианиди	85-95%
Фосфати, олово	95-98%
Кадмий, радиоактивни вещества, карбонатно-магнезиеви съединения	93-97%
Магнезий	93-98%
Калий, сребро	92-96%
Живак	94-97%
Натрий	92-98%
Калций	93-98%

Видно от таблицата е, че на практика водата преминала през системата за обратна осмоза е годна за пиене, а това на 100% е сигурно след преваряване. Ако искаме 100% сигурност водата да е чиста от микробиологични замърсявания можем да монтираме UV стерилизатор.



3.Понятия отнасящи се към системата за обратна осмоза.

Reverse Osmosis – Обратна осмоза

RO – Reverse Osmosis

Механичен (седиментен) филтърен патрон – произведен от полипропиленови влакна или полипропиленов шнур (може и от полиестер). Спира неразтворени във водата замърсявания (т.нар. механични замърсявания). В системите за обратна осмоза се използват механични патрони с различна точност на филтрацията. Обикновено това са два филтъра – единият спира частици по-големи от 20 μ , а другият по-големи от 5 μ . Филтърът 20 μ предпазва следващия го в системата филтър от активен въглен. Филтърът 5 μ задържа евентуално изплакнати пращинки от активния въглен да не отиват към следващата го в системата мембрана.

Филтър от активен въглен – произведен от активиран битумен въглен или въглен от кокосови черупки. Основното му предназначение в системата е отстранявайки хлора да предпазва мембраната за обратна осмоза.

Осмотичната мембрана – полупропускливата мембрана е произведена от полиамид. Отделя водата от намиращите се в нея замърсявания. Тя се явява основната част от системата. Предварителните филтри само предпазват мембраната подготвяйки водата, а крайните (усъвършенстващи) подобряват вкуса и мириса на пречистената от мембраната вода и я насищат с минерали.

Предварителни филтри (префилтри)– най-често това е набор от три филтърни патрона механични 20 μ , 5 μ и филтър от активен въглен.

Тези филтри предварително подготвят водата преди основното ѝ пречистване от осмотичната мембрана.

Крайни филтри (постфилтри, усъвършенстващи) – филтри монтирани след мембраната за обратна осмоза, подобряват вкуса и мирисата на водата. Обикновено това са филтър от активен въглен от кокосови черупки и минерализатор от доломитни скали.

Постфилтър от активен въглен – в по-добрите системи произведен от кокосови черупки. Основно премахва попаднали във водата летливи субстанции.

Минерализатор от естествени доломитни скали – монтиран на края на системата обогатява водата с необходимите за човешкия организъм минерали (калций, магнезий, натрий, калий), придава на водата неповторим вкус на изворна вода. Понеже пречистената с осмотичната мембрана вода е изчистена от повечето от минерални елементи затова се налага добавянето им. Пълнежът на минерализатора се състои от натурални доломитни скали.

Буферен съд(водосъдържател) – обикновено е с обем 15л от които полезният обем е 10л. Понеже процесът на пречистване на водата с мембрана за обратна осмоза е много бавен (водата се прецежда буквално капка по капка), за да може постоянно да разполагаме с достатъчно количество чиста вода, се налага тя да се събира в специален съд под налягане. Напълването на съда обикновено трае 1,5-4 часа. Времето варира в зависимост от налягането във водопроводната мрежа, вида и състоянието на мембраната като първите няколко литра се събират по-бързо от следващите.

чешмичка – служи за наливане на вода, обикновено е с две ръкохватки. С отваряне на едната получаваме само пречистена с осмотична мембрана вода (най-често тази вода се използва за ютии), а от другата тече обогатена с минерализатор вода (питейна вода).

Ограничител на потока – отговаря за точните пропорции между пречистена и изхвърлена замърсена вода. По време на пречистването мембраната отхвърля ок. 70% от преминаващата вода. В изхвърлената в канализацията вода се намират почти всички замърсявания, а малка част от пречистената вода служи за измиване на мембраната, предпазвайки я от преждевременно изхабяване.

Вход към канализацията – скоба за канализационна тръба, към която се закрепва маркуч от ограничителя на потока. Тази връзка осигурява автоматично изхвърляне на мръсната вода в канализацията.

Маркуч – произведен от полиетилен (LDPE). Използва се във всичките връзки на филтрите в системата. Външният му диаметър е 6мм и е съобразен със стандартните фитинги (бързи връзки).

Фитинги (бързи връзки) – елементите на свързките (колена, тройници, муфи и др.) със стандартен диаметър на отворите 6мм. Служат за свързване на елементите от системата като филтърни тела, линейни филтри и др.

Филтърно тяло (картридж) - корпус в който се инсталира филтърен патрон.

Присъединител – втулка с три резби: външна и вътрешна напаснати към диаметъра на тръбата на мястото на монтажа на филтъра (обикновено $\frac{3}{8}$ "", $\frac{1}{2}$ "", $\frac{3}{4}$ "") заедно с външна резба $\frac{1}{4}$ "", на която се навива спирателен кран позволяващ безопасно изключване на системата за смяна на филтрите.

4. Съставни части за системата на обратна осмоза RO

- набор от 3 филтърни тела за предварителна подготовка на водата закрепени на монтажна планка. Филтърните патрони се намират вътре в корпусите.
- буферен съд
- сферичен кран за буферния съд
- осмотична мембрана в найлонова опаковка
- хромиран присъединител към права вода
- спирателен кран
- маркучи (за улеснение различни на цвят)
- присъединител (скоба) към обратна вода
- чешмичка
- ограничител на потока
- четирипътен клапан
- ключ за отваряне на филтърните тела

Когато налягането във водопроводната мрежа е недостатъчно за правилна работа на системата допълнително може да бъде закупена помпа заедно с трансформатор.

5.Необходими инструменти.

Бормашина.

Бургия Ø11 за метал, дърво или камък в зависимост от мястото на монтажа на чешмичката .

Бургия Ø6 за метал.

Водопроводен ключ.

Отвертка обикновена или кръстата (средна по големина).

Ножица или остър нож (за изрязване на парчета от тефлонова лента).

Клеци.

Малка пила.

Тефлонова лента.

6.Монтаж на системата.

Съвет: преди да пристъпим към монтажа препоръчваме филтърния патрон от активен въглен да се потопи изцяло в съд с чиста, студена вода за отстраняване на въздушни мехурчета и активиране на въглена. Този патрон се намира в средния корпус от трите филтърни тела. Пластмасовият ключ намиращ се в комплекта да се използва за отваряне на корпуса. Ако филтърния патрон е опакован с фолио да се разопакова.

6.1.Монтаж на чешмичката .

След като изберем мястото за монтаж на чешмичката да пробием един или два отвора с диаметър 11мм в зависимост от вида на чешмичката (когато чешмичката е с една ръкохватка отвора е един, когато ръкохватките са две пробиваме два отвора на междуцентрово разстояние 19мм).За по-добра стабилност се препоръчва монтажа да се извърши върху кухненския плот, но това може да стане и върху плота на мивката. Ръбовете на пробития отвор да се изгладят (за да не се повреди уплътнителят), горната повърхност на плота да се почисти от замърсявания и мазни петна, които могат да причиня



понататъшно навлизане на вода в пробитите отвори.

Върху резбования край на чешмичката слага се хромирана розетка.

От розетката да се отстрани предпазното фолио.

Чешмичката да се сложи до самия край в пробитите отвори така, че да няма хлабина между плота и уплътнителя. След това от долната страна на плота се слага метална планка и се закрепва с гайки докато чешмичката бъде закрепена стабилно.




6.2. Монтаж към канализация.

Да се намери права отсечка от канализационната тръба отвеждаща мръсната вода от мивката с минимална дължина 4см. На избраното място да се пробие отвор с диаметър 6-6,5мм.



От намиращия се в комплекта уплътнител да се махне отреза и предпазната хартия и да се залепи от вътрешната страна на скобата така, че отворите в скобата и в уплътнителя да съвпаднат.

Забележка: препоръчва се отворът да се пробие след сифона за безшумна работа на филтъра. Ако това не е възможно може по време на работа на системата да се чува бълбукане.



Следва закрепване на скобата за канализационната тръба. Болтовете да се завият така, че пробитият по-рано отвор в тръбата да съвпадне с този в скобата. Тази работа може да се улесни като в двата отора се сложи парче от маркуча или отвертка. Болтовете да се завият така, че уплътнителя да се долепи плътно към тръбата.



6.3 Монтаж на спирателен кран на буферния съд.

При монтирането на крана да се провери за уплътнение на резбата на водосъдържателя. Кранът да се завие на ръка без използване на инструменти.

6.4 Присъединяване към водопровода и монтаж на спирателния кран на входа на системата.

Забележка: преди да се пристъпи към това действие да се затвори крана на входящата студена вода към батерията на мивката. Тръбите за студена вода са с размер $\frac{1}{2}$ ". Много рядко, но се срещат и нетипични размери $\frac{3}{8}$ и $\frac{3}{4}$ ". Ако вашия случай е такъв трябва предварително да закупите съответната редуция.

В комплекта към системата се намира хромиран присъединител за инсталация 1/2".

Примера, който показваме се отнася за монтаж на системата към кухненска батерия на мивката свързана към водопровода с меки връзки. Ако вашия случай е друг молим да се действа така, че да се постигне идентичен краен ефект.



Да се затвори спирателния кран на входящата студена вода към батерията на кухненската мивка. Да се отбие меката връзка, да се почисти и подсуши вътрешната резба на гайката на връзката и външната резба на тръбата. Между тръбата и меката връзка да се навие хромирания присъединител уплътнявайки връзките с тefлонова лента. Лентата да се навива по посока на часовниковата стрелка (на дясно) за да не се изхлузва по време на завиването.

Спирателния кран на присъединителя да се затвори. След това върху резбата на крана да се навие тefлонова лента и крана да се навие в присъединителя до края. Кранът е в отворено положение когато ръкохватка е успоредна на остта на крана и в затворено когато ръкохватката е в крайна лява или дясна позиция.



6.5 Монтаж на осмотична мембрана.

ВНИМАНИЕ: Мембраната да не се докосва с мръсни ръце.

Съвет: за да може правилно да се извади маркуча от бързата връзка да се издърпа клипса, да се притисне втулката излизаща от бързата връзка и задържайки я да се извади маркуча. За правилно закрепване на маркуча в бързата връзка той да се натисне до съпротивление във фитинга, внимателно да се издърпа втулката и да се сложи клипс блокиращ механизма освобождаване на фитинга.

Доставяната със системата за обратна осмоза мембрана е плътно опакована в найлоново фолио. По този начин тя се предпазва от замърсявания.

Мембраната да се извади от опаковката (да не се маха синьото фолио и гумените пръстени) непосредствено преди поставянето ѝ в корпуса.

Първо да се изкара маркуч от гайката на корпуса на мембраната. Крайните филтри на системата (линейния с активен въглен и минерализатор) са закрепени към корпуса на мембраната със скоби.

Освобождаването им става като внимателно се издърпат от скобите. По същия начин да се извади корпусът на мембраната, издърпвайки го откъм страната на капачката.

Да се отбие капачката на корпуса на мембраната.

Гумените уплътнения да се намажат с технически вазелин.

Мембраната да се постави в корпуса с гумените уплътнения навътре. Да се вкара докато се забележи съпротивление.

Внимателно с ключ за корпуса на мембраната или ръчно да се завие капачката на корпуса (когато за целта се използва ключ силата с която се работи да не бъде много по-голяма от ръчното завиване).

Корпусът на мембраната както и крайните филтри да се вкарат в държащите ги скоби.

На този етап остана само да се поставят филтърните патрони на предварителните филтри в корпусите и да се свържат всичките елементи.



6.6. Поставяне на филтърни патрони в корпусите.

Съвет:когато се отрязват парчетата маркучи да се внимава плоскостта на сечението да бъде перпендикулярна на остта на маркуча.

За улесняване на понататъшните смени на патроните предлагаме да се отрежат по-дълги парчета. Системата ще може да бъде извадена от шкафа и достъпът до нея ще бъде по-лесен.

Заедно със системата се доставят и три патрона за предварителна филтрация – два механични и един от активен въглен. Обикновено те са поставени в корпусите. Да се отвият чашите на корпусите, да се проверят патроните да не са в опаковъчно фолио. В случай, че са - да се разопаковат.

Ако съгласно по-рано дадения съвет патронът от активен въглен е бил потопен в съд с вода, да се извади от там, да се изплакне много обилно с течаща вода и да се постави в средния корпус.

Правилният монтаж на патроните, броейки по посока на входа на водата е следният:

1. Механичен патрон 20μ
2. Патрон от активен въглен
3. Механичен патрон 5μ

Намиращите се в корпусите гумени уплътнения да се намажат с технически вазелин. Чашите на корпусите да се завият ръчно или внимателно с помощта на ключ, без да се прилага сила.

6.7. Свързване на сглобените елементи.

6.7.1. Свързване на чешмичката със системата.

Да се отрежат две равни парчета от маркуча – дължината им трябва да е достатъчна за свързване на чешмичката със системата. Върху единия край на маркуча подред да се нахлузят гайката и пластмасовия пръстен. По-тесния край на металния щуцер да се вкара във вътрешността на маркуча. Всичко това да се постави до края в резбования накрайник на чешмичката и гайката силно да се завие. Така направената връзка не изглежда много здрава, но след завиването на всичките елементи ще е много надеждна.

Забележка: в някои от системите металният щуцер на чешмичката може да бъде пластмасов.



По същия начин да се процедира и с другото парче от маркуча. Ще се получат две парчета маркуч свързани с чешмичката. Единият маркуч да се свърже с фитинг N°3, а другият с фитинг N°4. По този начин ще разполагаме с два вида вода: почти деминализирана (например за ютия) и слабо минерализирана за пиене. Начинът на свързване на маркучите с фитингите е описан по-рано в настоящото упътване.



6.7.2. Свързване на спирателния кран с водопровода.

Да се отреже парче маркуч с дължина достатъчно дълга за свързване на спирателния кран с фитинг N°1.

Единият от краищата на маркуча да се монтира на спирателния кран. С тази цел да се отбие гайката от спирателния кран, през нея да се провере края на маркуча, след което той да се постави до край върху накрайник на спирателния кран. Гайката да се завие.

Вторият край на маркуча да се съедини с фитинг N°5.



6.7.3. Свързване към канализация.

Наситена със замърсявания и изразходвана за измиване на мембраната вода от системата за обратна осмоза се изхвърля в канала. За свързването на системата с канализацията да се отреже парче маркуч



достатъчно дълъг да стигне от скобата на канализацията до фитинга в ограничител на потока №1. Единият му край да се вкара в отвора на скобата, а другият да се свърже с фитинга на ограничителя №5 .



6.7.4. Свързване на системата с буферния съд.

Отрязаното парче маркуч трябва да е достатъчно дълго за да стигне за свързване на системата с резервоара. Да се съедини по следния начин: Единият край на маркуча да се вкара в гайката от спирателния кран на резервоара. В маркуча да се вкара втулката от крана и гайката да се завие.





Схема за монтаж на чешмичката

Схема за монтаж на система за обратна осмоза.



- 1-филтърно тяло
- 3-планка
- 4-корпус на мембраната
- 5-линеен филтър от активен въглен
- 6-минерализатор
- 7-мембрана
- 8-буферен съд
- 9-четирипътен клапан
- 10-чешмичка
- 11-присъединителна скоба към канализация
- 12-ограничител на потока
- 13-присъединител към водопровода
- 14-муфа^{3/4"}
- 15-
- 16-спирателен кран
- 17-коляно
- 18-коляно със възвратен клапан
- 19-коляно
- 20-тройник
- 21-спирателен кран на буферния съд

7. Задействане на системата.

1. Да се затвори спирателния кран на резервоара.
2. Да се затвори спирателния кран на входяща към системата вода.
3. Да се отворят и двете ръкохватки на чешмичката.
4. Бавно да се отвори главният спирателен кран затворен преди започване на монтажа. Пускайки водата да се наблюдава дали кранчето на входа на водата към филтъра не пропуска вода към системата в затворено положение. Ако при затворено положение на кранчето водата минава към филтрите да се провери дали е правилно монтирано. Ако е правилно монтиран главния кран да се отвори до край.
5. Бавно да се отвори кранчето на входа на водата в системата и цялата система да се напълни с вода. Едновременно с това да се наблюдава за евентуални течове от системата. Ако от някой от елементите има теч да се поправят съответните връзки.

След извършване на тези действия водата бавно ще започне да тече от чешмичката. Това може да отнеме известно време, да не забравяме, че водата през мембраната се прецежда много бавно. Освен това в началото филтрираната вода може да е оцветена в черно-кафяво. Това е така докато не се промие филтърът от активен въглен.

Когато от чешмичката започне да тече прозрачна на цвят вода да се отвори крана на водосъдържателя, да се затвори чешмичката. След 30 минути да се провери дали водата от чешмичката тече по-силно. Ако е така, всичко е наред и да се остави водосъдържателят да се напълни. След напълване на резервоара чешмичката да се отвори и той да се изпразни. Действието да се повтаря докато започне да тече вода без вкус и мирис на дезинфектант (до пълно промиване на системата). Добре е от време на време да се проверява (най-добре сутрин) дали системата спира да работи когато водосъдържателя е напълнен. Това може да бъде чуто като шум от преминаваща по тръбите вода.

8. Смяна на патроните.

Филтърните патрони в състемите за обратна осмоза се сменят през 6 месеца. Сервизното обслужване на системата е два вида:

-малък сервиз- сменят се трите патрона в предварителните филтри (префилтри)

-голям сервиз-сменят се трите патрона в предварителните филтри и постфилтрите (линеен филтър от активен въглен и минерализатор). Препоръчва се да се извърши тогава и дезинфекция на системата. Дезинфектантите за тази цел не са скъпи и се продават при търговците на системата.

Първият сервиз след монтажа на системата е малък сервиз.

Смяната на патроните в предварителните филтри става с помощта на ключ, който е включен в комплекта при продажбата на системата.

Смяната на линейните патрони се извършва по начина описан в точка 6.5.

9. Експлоатация на системата.

Мембраната в системата за обратна осмоза не бива да изсъхне. Ако се наложи системата да не бъде използвана по-дълго време тя трябва да се остави напълнена с вода. Да се затвори спирателният кран на входа на водопровода. Препоръчва се допълнително да се монтира спирателен кран на маркуча отвеждащ мръсната вода в канализацията. Стойността му не е голяма, а в последствие ще предпази системата от изсъхване.

Не са проблемни в случая кратки отсъствия за уикендите, но ако системата не се използва повече от 3-4 дена, след това се препоръчва цялата вода намираща се в системата да се източи и да се напълни отново.

След 3-4 години, заедно със смяната на мембраната се препоръчва смяна на маркучите и буферния съд.